

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

Przedmiot deklaracji, urządzenie ciśnieniowe: Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000AL/PROFIBUS PA**, **APC-2000/PROFIBUS PA**, oraz przetworniki różnicy ciśnień **APR-2000AL/PROFIBUS PA**, **APR-2000/PROFIBUS PA**.

Producent: **APLISENS S.A.**,
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że określony powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000AL/PROFIBUS PA**, **APC-2000/PROFIBUS PA**,
oraz przetworniki różnicy ciśnień typu **APR-2000AL/PROFIBUS PA**, **APR-2000/PROFIBUS PA**,
APR-2200AL/PROFIBUS PA we wszystkich wykonaniach są zgodne z wymaganiami dyrektyw:

- **EMC – 2014/30/UE** z dnia 26 lutego 2014

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A. Do oceny zastosowano normę PN-EN 61326-1:2013-06.

- **RoHS – 2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008/WE.

Do oceny zastosowano normę zharmonizowaną PN-EN 50581:2013-03.

Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000/XX PROFIBUS PA** oraz przetworniki różnicy ciśnień typu **APR-2000/XX PROFIBUS PA** w wykonaniu **PED** są zgodne z wymaganiami dyrektywy:

- **PED – 2014/68/UE** z dnia 15 maja 2014

Przetworniki w wykonaniu PED wg modułu H1 mają na tabliczce oznaczenia (nr certyfikatu):

CE-0062-PED-H1-APL 001-17-POL - dot. **APC-2000/PROFIBUS PA**,
APR-2000/PROFIBUS PA,

CE-0062-PED-H1D-APL 002-17-POL - dot. **APC-2000/PROFIBUS PA** (certyfikat badania projektu).

CE-0062-PED-H1D-APL 003-17-POL - dot. **APR-2000/PROFIBUS PA** (certyfikat badania projektu).

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł H1. JN nr 0062, Bureau Veritas S.A., Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly sur Seine, France.

Zastosowano normy oraz specyfikacje techniczne: PN-EN 13445-3:2014-11, PN-EN ISO 14732:2014-01,
WUDT-UC/2003

Warszawa, 21.07.2017

Adam Żurawski
Prezes Zarządu

