

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

Przedmiot deklaracji, urządzenie ciśnieniowe: Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000ALW Safety**, **APC-2000ALW Ex Safety** oraz przetworniki różnicy ciśnień **APR-2000ALW Safety**, **APR-2000ALW Ex Safety**.

Producent: **APLISENS S.A.**,
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że określony powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000ALW Safety**, **APC-2000ALW Ex Safety**, przetworniki różnicy ciśnień typu **APR-2000ALW Safety**, **APR-2000ALW Ex Safety** we wszystkich wykonaniach są zgodne z wymaganiami dyrektywy:

- **EMC – 2014/30/UE** z dnia 26 lutego 2014

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A. Do oceny zastosowano normę PN-EN 61326-1:2013-06.

- **RoHS – 2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008/WE. Do oceny zastosowano normę PN-EN 50581:2013-03.

Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000ALW Safety**, **APC-2000ALW Ex Safety** przetworniki różnicy ciśnień typu **APR-2000ALW Safety**, **APR-2000ALW Ex Safety** w wykonaniu PED są zgodne z wymaganiami dyrektywy:

- **PED – 2014/68/UE** z dnia 15 maja 2014

Przetworniki w wykonaniu PED wg modułu H1 mają na tabliczce oznaczenie (nr certyfikatu):

CE-0062-PED-H1-APL 001-17-POL - dot. **APR-2000ALW Safety**, **APR-2000ALW Ex Safety**, **APC-2000ALW Safety**, **APC-2000ALW Ex Safety**.

CE-0062-PED-H1D-APL 003-17-POL - dot. **APR-2000ALW Safety**, **APR-2000ALW Ex Safety** (certyfikat badania projektu).

CE-0062-PED-H1D-APL 002-17-POL - dot. **APC-2000ALW Safety**, **APC-2000ALW Ex Safety** (certyfikat badania projektu).

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł H1. JN nr 0062, Bureau Veritas S.A., Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly sur Seine, France.

Zastosowano normy oraz specyfikacje techniczne: PN-EN 13445-3:2014-11, PN-EN ISO 14732:2014-01, WUDT-UC/2003

Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000ALW Ex Safety** oraz przetworniki różnicy ciśnień typu **APR-2000ALW Ex Safety** w wykonaniu Exi, są zgodne z wymaganiami dyrektywy:

- **ATEX – 2014/34/UE** z dnia 26 lutego 2014

Przetworniki w wykonaniu Exi mają na tabliczce oznaczenie i nr certyfikatu:

II 1/2G Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb

II 1D Ex ia IIIC 105°C Da

I M1 Ex ia I Ma (wersja z obudową ze stali 316)

FTZU 11 ATEX 0116X

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł B. JN nr 1026, Fizyczno-Techniczny Instytut Doświadczalny, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice.

Zastosowano normy: PN-EN 60079-0:2013-03, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 60079-26:2007, PN-EN 50303:2004.

Przetworniki ciśnienia typu **APC-2000ALW Ex Safety** oraz przetworniki różnicy ciśnień typu **APR-2000ALW Ex Safety**, w wykonaniu Exd mają na tabliczce oznaczenie i nr certyfikatu:

I M2 Ex db ia I Mb (dla wersji z obudową z stali 316)

I M2 Ex db ia I Mb (dla wersji z obudową z stali 316)

II 1/2G Ex ia / db IIC T6/T5 Ga/Gb

lub

II 2G Ex ia / db IIC T6/T5 Gb

II 1/2D Ex ia / t IIIC T85°C/T100°C Da/Db

II 2D Ex ia / t IIIC T85°C/T100°C Db

KDB 08 ATEX 224X

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł B. JN nr 1453, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

Zastosowano normy: PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03, PN-EN 60079-1:2014-12, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 60079-26:2015-04, PN-EN 60079-31:2014-10.

Powiadomienie o zapewnieniu jakości: moduł D. JN nr 1453, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

Warszawa, 21.07.2017


Adam Żurawski
Prezes Zarządu